



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU

Lębork, dnia 2017 03. 10

OHK.90.4411.74.2017

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.
Nr OHK.47.W.2017
za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

dla miejscowości **Łebień** - gmina Nowa Wieś Lęborska - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w Łebieniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Łebień i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Łebień” jest Gminny Zakład Usług Komunalnych Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska 10. Z wodociągu tego korzysta 936 osób, a średnia dobowo produkcja wody wynosi 98 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Łebień, gm. Nowa Wieś Lęborska. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody to: napowietrzanie w hydroforze i filtracja w dwóch filtrach (odżelazianie, odmanganianie).

W 2016 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia** dostarczanej przez wodociąg publiczny Łebień.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
3. a/a ✓

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
Zbigniew Barański
dr inż. Zbigniew Barański