



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU

Lębork, dnia 2017 03. 10

OHK.90.4411.76.2017

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.
Nr OHK.49.W.2017
za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

dla północnej części miejscowości Leśnice – gmina Nowa Wieś Lęborska – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu Leśnice – Północ.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Leśnice – Północ i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Leśnice – Północ” jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Młynarska 10. Z wodociągu tego korzysta 270 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 60 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę północną część miejscowości Leśnice gm. Nowa Wieś Lęborska. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody to: napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie.

W 2016 r. pobrano 6 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 1 próbce wykazała przekroczenia mętności (tj.: 3NTU). W próbce powtórzonej nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia** dostarczanej przez wodociąg publiczny Leśnice - Północ.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych Nowa Wieś Lęborska
3. a/a ✓

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku

dr inż. Zbigniew Barański