



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU

Lębork, dnia
2017 03. 10

OHK.90.4411.62.2017

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.
Nr OHK.35.W.2017
za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

dla miejscowości Obliwice, gmina Nowa Wieś Lęborska – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w Obliwicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Obliwice i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Obliwice” jest Gminny Zakład Usług Komunalnych Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska 10. Z wodociągu tego korzysta 193 osoby, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 11 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Obliwice gm. Nowa Wieś Lęborska. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody to: napowietrzanie w aeratorze, filtracja z zastosowaniem jednego filtra (odżelazianie, odmanganianie).

W 2016 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wykonanych w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg Obliwice.**

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych Nowa Wieś Lęborska
3. a/a ✓

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
Lębork
dr inż. Zbigniew Barański